

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЛИЦЕЙ № 1 ИМЕНИ Н.К. КРУПСКОЙ»  
(МБОУ «ЛИЦЕЙ № 1 ИМЕНИ Н.К. КРУПСКОЙ»)

Адрес: 685030, г. Магадан, ул. Лукса, д. 7, тел. 65-04-95, 65-04-60, факс 65-05-18  
e-mail: [gmagadan licei1@mail.ru](mailto:gmagadan licei1@mail.ru) [www.mag-school-1.ucoz.ru](http://www.mag-school-1.ucoz.ru)

Государственному инспектору ОНД и ПР  
г. Магадана по пожарному надзору

И.В. Быкову

МАОУ "Лицей 1 им. Н. К. Крупской" предоставляет информацию по выполнению предписаний на № 42 от 27.03.2017г:

№.№ пп	Предписания (вид нарушения)	Сроки выполнения
1.	На объекте не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматически установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре) и не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.	Выполнено.
2.	Соединительные линии (СОУЭ) и линии электропитания систем противопожарной защиты не выполнены проводом, обеспечивающим работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону, а также не выполнены с учетом преимущественной области применения и типа исполнения кабельного изделия (кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ РМЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов н(г-HFFR).	Замена СОУЭ в плане на 2018 год.



Н.М.Грищенко