Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы по Магаданской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Магадан, ул. Советская, д. 9, E-Mail: **e-mail:** ondmagadan1@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Магадану
(наименование органа государственного пожарного надзора)

685000, г. Магадан, ул. Советская, д.9 тел. 695-178, E-Mail: **e-mail:** ondmagadan1@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 35/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

В помещениях и на территории Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской», по адресу: г. Магадан, Лукса, 7
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

И.о. директора МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской» Аврахова Наталия Ивановна
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по г. Магадану УНД и ПР ГУ МЧС России по Магаданской области Чайковского Александра Петровича № 35 от «26» марта 2018 г.
(наименование органа ГПН)

На основании ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 00 мин. «16» апреля 2018г. по 16 ч. 00 мин. «16» апреля 2018 г. проведена **плановая** выездная проверка государственным инспектором г. Магадана по пожарному надзору Прилепской Кристиной Анатольевной
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

помещений Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской», по адресу: г. Магадан, Лукса, 7
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с и.о.директора МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской» Авраховой Наталией Ивановной, руководителем структурного подразделения по АХР Нестеровой Любовью Аркадьевной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	руководителем не обеспечено наличие знака пожарной безопасности, обозначающего эвакуационный выход (отсутствует табло «Выход» на трех эвакуационных выходах из пищеблока)	п. 33, п. 43 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме»	01.08.2018	

2.	на объекте не используются огнетушители более высокого ранга в соответствие с приложением № 1 к Постановлению Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме» (необходимо использование огнетушителей ОП-4)	п. 468 Постановления Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 «О противопожарном режиме», ГОСТ Р 51057-2001	01.08.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок, является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Магадана
по пожарному надзору Прилепская К.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

_____ (подпись)

« 16 » апреля 2018г.

Предписание для исполнения получил:

_____ (подпись)

_____ (должность, фамилия, инициалы)

« 16 » апреля 2018г.